

Administration communale de Frisange

Avis de marché

Procédure : 01 ouverte

Type de marché : Travaux

Date limite de remise des plis : 06/11/2026 10:00

Intitulé : Travaux d'installation des nouveaux systèmes de chauffage, ventilation et de sanitaires dans le cadre du projet – Eglise Aspelt

Description : HVAC

Le début des travaux est prévu pour début Avril 2027.

La durée des travaux est de 100 jours ouvrables.

Critères de sélection : -Effectif minimum en personnel de l'opérateur économique occupé dans le métier concerné: 20 personnes

-Nombre minimal de références pour des ouvrages analogues et de même nature: 3 références. Ces références doivent être appuyées de certificats de bonne exécution.

Modalités visite des lieux/réunion d'information : La visite des lieux est obligatoire et aura lieu le 15/10/2026 à 10 : 00 heures devant l'immeuble sis au 41A, Péiter vun Uespelt Strooss, L-5710 Aspelt.

Conditions d'obtention du dossier : Pour être considérés comme candidats à l'exécution du présent marché, les Opérateurs économiques doivent préalablement s'inscrire comme tels sur le portail des marchés publics [www.pmp.lu]. Le dossier de soumission et ses annexes sont ensuite à télécharger sur ledit site. Il ne sera pas procédé à des envois de bordereaux papier.

Réception des plis : Les offres conformes à la législation et réglementation en vigueur sont à remettre exclusivement via le site des marchés publics [www.pmp.lu] avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture. Des offres remises sur support papier ne seront pas pris en considération.

Autres informations : - env. 50 m Tuyau système HT pour eaux usées

- env. 320 m Tube en acier inoxydable ou en acier C, calorifugé
- env. 350 m Tube multicouche, y compris gaines isolantes
- 1 pce Distribution d'eau froide
- 2 pce Cascade de chaudières 2 × 85 kW
- 2 pce Installation de cheminée (conduits de fumée)
- 1 pce Conduite de gaz, y compris système de détection de gaz
- 9 pce Radiateurs
- 1 pce Centrale de ventilation 300 m³/h, y compris récupérateur de chaleur
- 1 pce Centrale de ventilation pour l'église 4500 m³/h, complète
- 1 pce Réseau de gaines, y compris isolation
- 1 pce Câblage électrique

No. avis complet sur pmp.lu: 2602596

Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins,

- Monsieur Roger BEISSEL, Bourgmestre
- Monsieur Carlo RAUS, 1er échevin
- Monsieur Claudio MONGELLI, 2e échevin